

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**OFÍCIO Nº 132/2018- PMM**

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Ref.:OFÍCIO 075/2018

Objeto: **AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO**

Local: Matinhos – PR.

**PREGÃO PRESECIAL Nº 111/2018 - PMM**

Temos a informar os esclarecimentos do referido OFÍCIO 075/2018, que seguem abaixo:


- 1- Não consta no edital a aplicação do concreto (bombeado ou convencional).  
R: No Edital em anexo o memorial descritivo consta que o concreto será usinado convencional e basculado.
- 2- Não consta slamp ou abatimento de concreto a ser fornecido.  
R: No Edital em anexo o memorial descritivo consta que a empresa deverá fornecer todos os testes, laudos e corpos de prova para sua comprovação conforme norma NBR 12655/96.
- 3- Não foi identificado no edital planilhas com locais e quantidades aproximada a ser utilizado.  
R: As demandas deverão ser determinadas de acordo com as finalidades de obras pela Secretaria de Obras.
- 4- Qual o engenheiro e a ART que determinou a utilização do FCK 30.  
R: Existe no Departamento de engenharia o corpo técnico que define e tem responsabilidade sobre as obras.
- 5- Como será o controle de slamp e ensaios da resistência do concreto.  
R: Conforme memorial descritivo todos os testes, laudos e ensaios deverão ser feito em laboratório e fornecido pela empresa e atestada pela fiscalização
- 6- Como será feita a conferência (peso ou cubagem).  
R: A conferência será feita por Cubagem e com controle de notas fiscais.

Matinhos, 29 de outubro de 2018

Restrito ao exposto.

Ficamos a disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

  
**ENG. CÉZAR AUGUSTO CORAIOLA**  
ENGENHEIRO CIVIL PMM  
CREA – PR 110.847/D

  
**OTHON LUIZ DE PAULA**  
FISCAL DE CONTRATO