



PLANILHA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1 Informações Gerais:

1.1 Localização: Avenida Juscelino Kubistchek, s/n – Bairro Centro. MATINHOS- PR

1.2 Ocupação: Ginásio em Geral/Centro de Eventos

1.3 Área total de construção: 3.338,72 m². Nº pavimentos: 1

1.4 Construção: Alvenaria.

1.4.1 Tipo de estrutura: Concreto armado.

1.4.2 Material de acabamento das paredes: Classe I-A e II-A

1.4.3 Material de acabamento dos pisos: Classe I-A, II-A, III-A e IV-A

1.4.4 Material da cobertura: Classe I-A e II-A

1.5 População:

- **Eventos não esportivos:** POPULAÇÃO DA QUADRA (PÚBLICO EM PÉ): 3582 pessoas

POPULAÇÃO DA ARQUIBANCADA: 1918 pessoas

POPULAÇÃO TOTAL: 5500 PESSOAS

-**Eventos esportivos:** POPULAÇÃO DA QUADRA (ATLETAS+COMISSÃO TÉCNICA): 60

POPULAÇÃO DA ARQUIBANCADA: 1918 pessoas

POPULAÇÃO TOTAL: 1978 PESSOAS

-**Salas secretarias e administração: 27 FUNCIONÁRIOS**

1.5.1 Localização do (s) Ponto (s) de Encontro: Saída Ginásio.

1.6 Características de funcionamento: Ginásio em Geral/Centro de Eventos.

1.6.1 Número de funcionários: 27 pessoas

1.6.2 Vias de acesso e pontos de referência: Avenida Juscelino Kubistchek de Oliveira.



1.6.3 Vias de acesso para as viaturas de emergência do Corpo de Bombeiros: Avenida Juscelino Kubistchek de Oliveira.

2 Recursos Humanos:

2.1 Nº de Brigadistas:

SALAS SECRETARIAS, DEFESA CIVIL, EMATER E BILHETERIA: 1 funcionário no período diurno.

GINÁSIO/CENTRO DE EVENTOS (EVENTOS ESPORTIVOS): brigada composta por no mínimo 10 pessoas.

GINÁSIO/CENTRO DE EVENTOS (EVENTOS NÃO ESPORTIVOS): conforme PSCIPT (Prevenção de Segurança Contra Incêndio e Pânico Temporário), uma vez que a população máxima é de 5.500 pessoas; cada evento deverá ser estabelecido a população e programado a brigada de acordo com a NPT 017/2016 item 5.13.

3 Sistemas de Segurança contra Incêndio instalados e recursos materiais: (Sim ou Não)

3.1 Hidrantes: (Sim – Conforme NPT 27 e NPT 22)

3.2 Chuveiros automáticos: (Não)

3.3 Gás carbônico (CO2): (Não)

3.4 Gases especiais: (Não)

3.5 Sistema de detecção de incêndio: (Não)

3.6 Grupo motogerador: (Não)

3.7 Escada pressurizada: (Não)

3.8 Sistema de espuma mecânica: (Não)

3.9 Sistema de resfriamento: (Não)

3.10 Reserva de líquido gerador de espuma: (Não)

3.11 Bombas de recalque: (Sim)



F M P ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA



3.12 Localização do hidrante de recalque: fora do terreno à 50 cm do meio fio as margens da Rua B, próximo a esquina.

3.13 Reservatório de água para incêndio: 18m³

4 Posto de Bombeiros mais próximo:

Posto de Bombeiros Matinhos-PR, situado na Av. Pref Roque Vernalha, nº 600, (fone 193) e Brigada de Incêndio da empresa a **3,0km**

5 Riscos especiais da edificação: (Sim ou Não)

Caldeiras: (Não)

Sistema de GLP: (Não)

Armazenamento de produtos químicos: (Não)

Central de distribuição elétrica: (Não)

Produtos radioativos: (Não)

Espaços confinados: (Não)

6 Outros riscos específicos inerentes à atividade:

7 Outras informações úteis para uma intervenção do Corpo de Bombeiros:

Cascavel-PR, 30 de Novembro de 2017.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fabiano Palácio

Engenheiro Civil, CREA 86890/D-PR