

No	DESCRIÇÃO SISTEMA VRF	Qtd
01	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL - CAPACIDADE 9000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 0,74kW REF.: CARRIER	19
02	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL - CAPACIDADE 12000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 1,24kW REF.: CARRIER	02
03	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL - CAPACIDADE 18000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 1,74kW REF.: CARRIER	02
04	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL - CAPACIDADE 24000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 2,34kW REF.: CARRIER	01
05	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIGH-WALL - CAPACIDADE 30000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 2,94kW REF.: CARRIER	01
06	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO-TETO - CAPACIDADE 36000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 3,54kW REF.: CARRIER	03
07	CLIMATIZADOR DE AR TPO SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO-TETO - CAPACIDADE 48000Btu/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 4,74kW REF.: CARRIER	04
08	EXAUSTOR EM LINHA PARA RENOVACÃO DE AR EM PVC - VAZÃO 100m³/h - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 12W REF.: MURD-1001	32

LEGENDAS	
	PONTO DE DRENAGEM
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
	UNIDADE CONDENSADORA
	UNIDADE EVAPORADORA
	VENTILADOR AXIAL
	INTENÇÃO DE AR
	EXPULSÃO

ESPECIFICAÇÕES ATRIBUÍDAS	

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO			
TÍTULO DA OBRA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - MATINHOS		ENDEREÇO RUA 19 DE DEZEMBRO SN, BALNEÁRIO PRAIA GRANDE MATINHOS PR	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CONTEÚDO - DETALHES - LEGENDA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO ARTUR BECA NETO (CPF: 042.138.110-11)		RESPONSÁVEL TÉCNICO OBRA	
DATA AGOSTO/2014		REVISÃO R00	
NOME DO ARQUIVO 03-1428-CLI-002-EX-DET-R00.dwg		FECHA TÉCNICA ARTUR / PEDRO	
		PRÓXIMA 02/02	

